



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu

Samostrzel 7, 89-110 Sadki

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu

SAMOSTRZEL 7, 89-110 SADKI
tel. 52 386 88 76, 52 385 90 10
NIP 558-13-74-169

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Dotyczy kosztorysu na remont dachu.

W pozycjach nr 3 oraz 13 kosztorysu jest „Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym wraz z wykonaniem docieplenia płytami styropianowymi gr. 12 cm (10 cm) pokrytymi papą termozgrzewalną”.

Przedstawiona w tych pozycjach norma KNR 0-22 0527-01 zakłada ułożenie papy podkładowej (1 warstwa), papy wentylacyjnej (1 warstwa), papy wierzchniej (1 warstwa) oraz styropianu jednostronnie oklejonego papą. By wszyscy Wykonawcy mieli równe warunki i szanse dokonania wyceny proszę Zamawiającego o podanie jakie warstwy materiału mają być ułożone oraz jakie materiały należy przyjąć do wykonania kalkulacji. Równocześnie proszę podać czy styropapa ma być klejona do podłoża czy też ma być kołkowana do podłoża. Jeżeli tak to w jakich ilościach i w jakich miejscach. Jest to potrzebne do wykonania prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź

Zgodnie z poz. 3 i 13 kosztorysu zakłada się ułożenie:

- papy podkładowej (1 warstwa) klejonej do podłoża,
- papy wentylacyjnej (1 warstwa),
- styropian klejony (nie kołkowany!) - grubości 12 cm nad kuchnią i 10 cm nad łącznikiem,
- papa wierzchnia (1 warstwa termozgrzewalna).

Zamawiający nie wskazuje jakie materiały należy przyjąć do wykonania kalkulacji.

WICEDYREKTOR
Aleksandra Nowaczyk
mgr Aleksandra Nowaczyk

fax.: +48 52 554 51 76
tel.: +48 52 386 88 76 (wew.41 – fax.)
+48 52 385 90 10 (wew.41 – fax.)
+48 52 385 90 11 (wew.41 – fax.)

e-mail: sekretariat@mow-samostrzel.pl
www.mow-samostrzel.pl
NIP: 558-13-74-169